## 大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の排出ガス測定結果

				\
事業所名	施設名	基準値	測定日	測定結果
				(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)
株式会社旭商会ソリューション・プラザ		10	R5. 2. 16	0. 25
			R4. 7. 29	0. 25
株式会社エニックス	1 号炉	1	R5. 3. 28	0.89
			R4. 3. 16	0.61
	2 号炉	10	R5. 3. 29	0. 58
			R4. 3. 17	0.50
さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト		10	R5. 7. 5	0.097
			R4. 7. 7	0.014
相模原市北清掃工場	1 号炉	1	R5. 11. 15	0.0086
			R4. 10. 20	0.0012
	2 号炉	1	R5. 11. 14	0.0067
			R4. 10. 20	0.0047
	3 号炉	1	R5. 10. 4	0.00074
			R4. 12. 15	0.0068
	小型炉	10	R5. 9. 27	0.027
			R4. 10. 19	0.064
相模原市南清掃工場	1 号炉	0.1	R5. 6. 14	0.0047
			R4. 6. 15	0.000087
	2 号炉	0.1	R5. 8. 24	0.00016
			R4. 8. 25	0.0000088
	3 号炉	0.1	R5. 8. 25	0.017
			R4. 8. 26	0.00086
三友プラントサービス株式会社	PL炉	10	R5. 5. 17	0.12
第一工場			R4. 5. 18	0.0098
	ロータリーキルン灯	10	R5. 5. 16	0.39
			R4. 5. 17	0. 036
スリーエムジャパンイノベーション株式会	社	10	R4. 11. 16	0.013
相模原事業所			R3. 11. 18	0.0013
一般財団法人生物科学安全研究所		10	R5. 10. 20	0.000045
			R4. 10. 28	2.9

事業所名	施設名	基準値	測定日	測定結果
				$(ng-TEQ/m^3N)$
セントラル総合サービス株式会社		5	R5. 4. 21	0. 25
クリーンセンター			R4. 4. 19	0. 26
株式会社トキオ		10	R5. 3. 9	0. 16
			R4. 9. 24	1. 3
メコイス(中間処理工場)	1 号炉	10	R4. 11. 24	0.079
			R4. 2. 4	0.080
	2 号炉	10	R4. 11. 25	0. 082
			R3. 8. 25	3. 4