

市立小中学校及び市立幼稚園施設の耐震診断結果の公表について

はじめに

学校施設等は、児童生徒等にとって一日の大半を過ごす学習・生活の場であるとともに、地域住民にとっては、災害発生時の避難所となり、防災拠点としても重要な役割を担うことから、本市では、最重要課題として耐震化を進めております。

今回、小中学校等の耐震診断の結果と耐震化の状況を取りまとめましたので、公表いたします。

1 耐震診断が必要な建物

「新耐震基準」の建物 耐震診断・耐震補強が不要

「旧耐震基準」の建物 耐震診断が必要


「新耐震基準」及び「旧耐震基準」とは、宮城県沖地震（昭和53年）等の経験から、昭和56年6月1日に建築基準法施行令の耐震基準が大幅に改正されました。改正後の基準を「新耐震基準」と呼び、改正前の基準を「旧耐震基準」と呼んでいます。

2 耐震診断の指標（I s 値及びI w 値：構造耐震指標）

I s 値とは、その建物が地震にどのくらい耐えられるかを示す指標で、建物の構造部材（鉄筋コンクリート造や鉄骨造等）の強度と粘りを基に形状や経年劣化を考慮して、いくつかの場所の値を算出し、その最小値を示します。木造建物の場合I w 値となります。

平成18年に国土交通省の告示において、一般的なI s 値及びI w 値の目安について、以下のとおり示されています。

I s 値 I w 値	I s 値及びI w 値の一般的な目安
I s 値：0.3 未満 I w 値：0.6 未満	地震の振動及び衝撃に対し倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
I s 値：0.3 以上 0.6 未満 I w 値：0.6 以上 1.0 未満	地震の振動及び衝撃に対し倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
I s 値：0.6 以上 I w 値：1.0 以上	地震の振動及び衝撃に対し倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。



I s 値及び  
I w 値が低い  
ほど危険度が  
高い

建築防災協会基準による建築物の耐震性能の判定においては、「I s 値：0.6 以上」であれば、現行の建築基準法と同等の耐震性能があるとされています。

文部科学省基準では、義務教育施設については、より安全性に配慮して「I s 値：0.7 以上」「I w 値：1.1 以上」をもって「耐震補強不要」としています。

### 3 市立小中学校及び市立幼稚園施設の耐震診断結果及び耐震化の状況

< 旧耐震基準対象建物(耐震診断が必要な建物)の状況 >

(平成25年1月現在)

種別	施設	学校		旧耐震基準建物		診断結果の内訳: Is値及びIw値(棟数)					その他
						Is値 0.7以上	Is値 0.7未満0.6以上		Is値0.6未満 Iw値:1.0未満		
							診断結果	左記のうち 補強工事済	診断結果	左記のうち 補強工事済	
小学校	校舎	72	172	60	145	29	21	7	95	95	0
	体育館		70	47	47	3	0	0	44	44	0
中学校	校舎	37	108	25	82	21	19	12	42	42	0
	体育館		37	10	10	2	0	0	8	8	0
計	校舎	109	280	85	227	50	40	19	137	137	0
	体育館		107	57	57	5	0	0	52	52	0
	合計		387	142	284	55	40	19	189	189	0

種別	施設	幼稚園		旧耐震基準建物		診断結果の内訳: Is値(棟数)				その他	
						0.7以上	0.7未満0.6以上		0.6未満		
							診断結果	左記のうち 補強工事済	診断結果		左記のうち 補強工事済
幼稚園	園舎	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0

相模原市では、耐震診断の結果、「Is値:0.6未満の校舎等」について、「耐震性に疑問あり」として優先的に耐震補強工事を行ってまいりました。その結果、「Is値:0.6未満の校舎等」の188棟については、平成20年度までに全て耐震補強工事を行い、Is値は0.7以上となっております。また、Iw値1.0以下の木造校舎1棟につきましても、平成21年度に耐震補強工事を行い、Iw値1.1以上となっております。

< 診断結果の内訳について >

「Is値:0.7以上」及び「Iw値1.1以上」は、耐震補強不要です。

「Is値:0.7未満0.6以上」は、小中学校校舎40棟のうち、19棟が耐震補強工事を行い、Is値は0.7以上となっております。

未補強の校舎21棟と園舎1棟については、一定の耐震性を確保しており、今後の改修工事の機会をとらえ、耐震補強工事を行います。

「Is値:0.6未満」及び「Iw値:1.0未満」は、校舎等189棟の全棟、耐震補強工事を行い、Is値は0.7以上、Iw値1.1以上となっております。

## 相模原市立小中学校等棟別耐震診断状況一覧

### 凡例

- 1 構造...「R」:鉄筋コンクリート造、「S」:鉄骨造、「W」:木造
- 2 耐震基準...「旧」:旧耐震基準建物(耐震診断が必要)、「新」:新耐震基準建物(耐震診断・耐震補強が不要)
- 3 Is値・Iw値...構造耐震指標の数値。耐震補強工事を行っている場合は、工事後の数値を示す。  
(Is値の目安は、別添「3 耐震診断の指標」を参考にしてください)
- 4 青根小学校については、木造校舎のためIw値

### 【学校】

番号	学校名	棟名	建物区分	構造 ( 1 )	階数	建築年	延べ面積 (m <sup>2</sup> )	耐震基準 ( 2 )	Is値 Iw値 ( 3 )
1	新磯小学校	A	校舎	R	3	S50	2,838	旧	0.73
		B	校舎	R	3	S50	1,472	旧	0.73
			校舎	R	3	S55	525	旧	0.73
			校舎	R	3	S58	412	新	-
	体育館	体育館	S	2	S48	661	旧	1.60	
2	麻溝小学校	A	校舎	R	3	S49	1,246	旧	0.72
		B	校舎	R	2	S51	1,828	旧	0.74
			校舎	R	2	H5.	236	新	-
		C	校舎	R	2	S54	1,480	旧	0.73
	体育館	体育館	S	2	S48	685	旧	0.89	
3	田名小学校	A	校舎	R	3	S50	1,786	旧	0.70
		B	校舎	R	3	S45	2,421	旧	0.89
		C	校舎	R	2	S51	1,386	旧	0.81
		体育館	体育館	R	2	H10	1,258	新	-
4	上溝小学校	A	校舎	R	3	S47	1,834	旧	0.92
			校舎	R	3	S48	1,219	旧	0.92
		B	校舎	R	3	S40	830	旧	0.70
			校舎	R	3	S48	1,691	旧	0.90
	体育館	体育館	S	2	S48	684	旧	0.89	
5	星が丘小学校	A	校舎	R	2	S41	1,202	旧	0.78
			校舎	R	2	S43	1,241	旧	0.72
		B	校舎	R	3	S51	2,414	旧	1.05
			校舎	R	3	S53	1,842	旧	1.05
	体育館	体育館	R	1	H7.	1,069	新	-	
6	大沢小学校	A	校舎	R	2	S43	1,228	旧	0.72
		B	校舎	R	3	S49	2,307	旧	0.79
		C	校舎	R	3	S47	2,032	旧	0.90
		体育館	体育館	S	2	S48	684	旧	0.89
7	旭小学校	A	校舎	R	2	S41	2,005	旧	0.64
		B	校舎	R	2	S40	438	旧	0.95
			校舎	R	2	S38	421	旧	0.95
		C	校舎	R	2	S34	781	旧	0.72
		D	校舎	R	2	S51	1,044	旧	0.70
	体育館	体育館	S	2	S48	684	旧	0.89	
8	向陽小学校	A	校舎	R	3	S48	2,303	旧	0.78
		B	校舎	R	3	S52	2,780	旧	0.71
		C	校舎	R	2	S56	906	旧	1.57
		体育館	体育館	S	2	S49	677	旧	0.89
9	相原小学校	A	校舎	R	2	S38	1,401	旧	0.72
		B	校舎	R	3	S47	2,260	旧	0.70
		C	校舎	R	3	S50	636	旧	1.01
			校舎	R	2	S57	538	旧	1.01
		D	校舎	R	2	S56	348	旧	0.86
	体育館	体育館	R	1	H4.	1,079	新	-	
10	大野小学校	A	校舎	R	3	S47	2,691	旧	0.73
		B	校舎	R	2	S41	2,392	旧	0.72
		C	校舎	R	3	S48	1,626	旧	0.72
		体育館	体育館	S	2	S49	684	旧	0.89

番号	学校名	棟名	建物区分	構造 ( 1 )	階数	建築年	延べ面積 (㎡)	耐震基準 ( 2 )	Is値 Iw値 ( 3 )
11	淵野辺小学校	A	校舎	R	3	S49	1,767	旧	0.92
			校舎	R	2	S40	1,101	旧	0.92
		B	校舎	R	2	S35	442	旧	0.92
			校舎	S	3	S46	481	旧	0.87
			校舎	R	3	S48	1,684	旧	0.92
		C	校舎	R	3	S50	1,358	旧	0.64
			体育館	体育館	S	2	S47	680	旧
12	南大野小学校	A	校舎	R	2	S40	872	旧	0.71
			校舎	R	3	S45	758	旧	0.71
			校舎	R	3	S43	1,615	旧	0.72
		B	校舎	R	3	S47	1,590	旧	0.71
			校舎	R	3	S48	1,433	旧	0.76
		体育館	体育館	R	2	H8.	1,286	新	-
		13	谷口台小学校	A	校舎	R	3	S39	1,474
校舎	S				3	S42	633	旧	0.83
校舎	R				3	S47	743	旧	0.72
B	校舎			R	3	S43	1,793	旧	0.77
	校舎			R	3	S44	2,085	旧	0.88
体育館	体育館			R	1	S63	1,050	新	-
14	中央小学校			A	校舎	R	4	S50	2,239
		校舎	R		3	S48	1,554	旧	0.71
		校舎	R		3	H17	692	新	-
		B	校舎	R	2	S51	715	旧	0.77
			校舎	R	2	S40	1,546	旧	0.74
		D	校舎	R	3	S60	1,299	新	-
		体育館	体育館	R	1	S63	1,049	新	-
15	清新小学校	A	校舎	R	3	S43	3,242	旧	0.74
		B	校舎	R	2	S53	1,422	旧	0.97
		C	校舎	R	3	S54	2,217	旧	0.71
		D	校舎	R	2	S60	956	新	-
		体育館	体育館	R	2	H13	1,588	新	-
		16	相模台小学校	A	校舎	R	2	S40	426
校舎	R				3	S36	2,217	旧	0.74
校舎	R				3	342	95	新	-
B	校舎			R	3	S34	1,851	旧	0.74
	校舎			R	3	S47	1,054	旧	0.74
体育館	体育館			S	2	S45	685	旧	1.03
17	東林小学校			A	校舎	R	3	S41	1,088
		B	校舎	R	3	S41	2,283	旧	0.87
		C	校舎	R	3	S43	1,897	旧	0.66
		D	校舎	R	3	S44	799	旧	0.72
			校舎	R	3	S49	1,275	旧	0.73
		校舎	R	1	338	71	新	-	
		体育館	体育館	S	3	S47	851	旧	0.76
18	相武台小学校	A B D	校舎	R	3	S43	2,048	旧	1.17
		C	校舎	R	3	S44	1,328	旧	0.82
		E	校舎	R	3	S45	1,328	旧	0.84
		F	校舎	R	4	S47	2,536	旧	0.72
		体育館	体育館	S	2	S47	684	旧	0.89
19	光が丘小学校	A	校舎	R	3	S44	1,854	旧	0.74
			校舎	R	3	S45	1,304	旧	0.74
		B	校舎	R	3	S47	1,641	旧	0.71
			校舎	R	3	S48	1,443	旧	0.73
		体育館	体育館	S	2	S47	684	旧	0.89
20	大沼小学校	B	校舎	R	3	S44	3,357	旧	0.74
		A	校舎	R	3	S47	2,066	旧	0.84
			校舎	R	3	S49	1,310	旧	0.84
		体育館	体育館	S	2	S47	681	旧	0.89
21	共和小学校	A	校舎	R	3	S44	1,699	旧	0.72
			校舎	R	3	S45	1,517	旧	0.71
		B	校舎	R	3	S48	1,636	旧	0.72
		C	校舎	R	3	S50	1,052	旧	0.94
		体育館	体育館	S	2	S47	684	旧	0.89

番号	学校名	棟名	建物区分	構造 ( 1 )	階数	建築年	延べ面積 (㎡)	耐震基準 ( 2 )	Is値 Iw値 ( 3 )
22	桜台小学校	A	校舎	R	3	S48	2,192	旧	0.97
		B	校舎	R	3	S45	1,919	旧	0.74
		C	校舎	R	3	S45	2,123	旧	0.70
		D	校舎	R	3	S47	910	旧	0.78
		体育館	体育館	S	2	S48	684	旧	0.89
23	上鶴間小学校	A	校舎	R	3	S46	3,996	旧	0.71
		B	校舎	R	3	S47	870	旧	0.65
			校舎	R	3	S50	662	旧	0.74
		体育館	体育館	S	2	S48	701	旧	1.60
24	横山小学校	A	校舎	R	3	S47	2,843	旧	0.71
		B	校舎	R	3	S47	2,058	旧	0.81
			校舎	R	3	S51	901	旧	0.81
		体育館	体育館	S	2	S48	684	旧	0.89
25	鶴の台小学校	A	校舎	R	3	S47	1,380	旧	0.72
		B	校舎	R	3	S47	1,553	旧	0.67
			校舎	R	3	S47	1,561	旧	0.74
			校舎	R	3	S54	778	旧	0.74
		体育館	体育館	S	2	S48	684	旧	0.89
26	鹿島台小学校	A	校舎	R	3	S48	2,059	旧	0.91
		B	校舎	R	3	S48	2,049	旧	0.76
		C	校舎	R	3	S53	718	旧	0.92
		体育館	体育館	S	2	S49	683	旧	0.89
27	緑台小学校	A	校舎	R	3	S48	2,059	旧	0.99
		B	校舎	R	3	S48	2,094	旧	0.92
		体育館	体育館	S	2	S49	683	旧	0.89
28	橋本小学校	A	校舎	R	3	S49	2,059	旧	0.84
		B	校舎	R	3	S49	2,060	旧	0.71
			校舎	R	3	S57	1,294	旧	1.43
		体育館	体育館	S	2	S49	683	旧	0.89
29	大野台小学校	A	校舎	R	3	S49	2,055	旧	0.77
		B	校舎	R	3	S49	786	旧	0.82
		C	校舎	R	3	S49	2,064	旧	0.74
		D	校舎	R	4	S49	2,216	旧	0.70
		体育館	体育館	S	2	S49	683	旧	0.89
30	並木小学校	A	校舎	R	3	S49	2,107	旧	0.74
		B	校舎	R	3	S49	2,057	旧	0.79
		C	校舎	R	4	S50	1,738	旧	0.67
		体育館	体育館	S	2	S49	682	旧	1.60
31	作の口小学校	AB	校舎	R	3	S50	2,699	旧	0.73
		C	校舎	R	3	S54	1,100	旧	0.74
		D	校舎	R	3	S50	1,977	旧	0.82
			校舎	R	3	S50	289	旧	0.65
		体育館	体育館	S	2	S50	683	旧	0.89
32	大野北小学校	A	校舎	R	3	S50	5,499	旧	0.72
		体育館	体育館	S	2	S50	683	旧	0.89
33	鶴園小学校	A	校舎	R	4	S50	2,634	旧	0.78
		B	校舎	R	3	S50	1,749	旧	0.75
		体育館	体育館	S	2	S50	661	旧	0.89
34	くぬぎ台小学校	A	校舎	R	3	S51	3,373	旧	0.74
		B	校舎	R	3	S51	1,951	旧	0.72
		体育館	体育館	S	2	S51	686	旧	0.89
35	双葉小学校	A	校舎	R	3	S51	2,138	旧	0.74
		B	校舎	R	3	S51	2,906	旧	0.71
		体育館	体育館	S	2	S51	683	旧	0.89
36	陽光台小学校	A	校舎	R	3	S51	1,557	旧	0.72
		B	校舎	R	3	S51	1,379	旧	0.75
			校舎	R	3	S51	1,134	旧	0.72
		C	校舎	R	1	S51	979	旧	1.78
体育館	体育館	S	2	S51	683	旧	0.89		
37	若草小学校	A	校舎	R	3	S51	3,478	旧	0.77
		B	校舎	R	3	S51	1,848	旧	0.81
		体育館	体育館	S	2	S51	683	旧	0.89

番号	学校名	棟名	建物区分	構造 ( 1 )	階数	建築年	延べ面積 (㎡)	耐震基準 ( 2 )	Is値 lw値 ( 3 )
38	上溝南小学校	A	校舎	R	3	S52	2,926	旧	0.71
		B	校舎	R	2	S52	1,256	旧	0.74
		体育館	体育館	S	2	S52	683	旧	0.89
39	大島小学校	A	校舎	R	4	S52	3,073	旧	0.88
			校舎	R	4	S54	1,019	旧	0.75
		B	校舎	R	3	S52	1,694	旧	0.99
		体育館	体育館	S	2	S52	683	旧	0.89
40	二本松小学校	A	校舎	R	3	S52	3,692	旧	0.88
		B	校舎	R	2	S55	868	旧	1.43
		体育館	体育館	S	2	S52	685	旧	1.03
41	田名北小学校	A	校舎	R	4	S53	1,932	旧	0.75
		B	校舎	R	3	S53	1,603	旧	0.87
		C	校舎	R	3	S53	1,101	旧	0.78
		体育館	体育館	S	2	S53	747	旧	1.03
42	弥栄小学校	A	校舎	R	3	S53	2,490	旧	0.78
		B	校舎	R	3	S53	2,607	旧	0.68
		体育館	体育館	S	2	S53	694	旧	1.03
43	青葉小学校	A	校舎	R	2	S53	2,665	旧	0.91
		B	校舎	R	2	S53	1,061	旧	1.03
		C	校舎	R	2	S53	757	旧	1.24
		体育館	体育館	S	2	S53	692	旧	1.03
44	大野台中央小学校	A	校舎	R	3	S53	1,569	旧	0.78
		B	校舎	R	3	S53	2,657	旧	0.79
		C	校舎	R	3	S53	1,896	旧	0.86
		体育館	体育館	S	2	S53	662	旧	1.03
45	宮上小学校	A	校舎	R	4	S54	3,667	旧	0.70
		B	校舎	R	3	S57	537	旧	0.78
			校舎	R	3	S54	641	旧	0.78
		体育館	体育館	S	2	S54	662	旧	1.03
46	九沢小学校	A	校舎	R	3	S55	2,009	旧	0.61
		B	校舎	R	2	S55	999	旧	1.16
		C	校舎	R	3	S55	1,054	旧	0.72
			校舎	R	3	S57	578	旧	1.52
		体育館	体育館	S	2	S55	683	旧	1.03
47	谷口小学校	A	校舎	R	4	S56	4,067	旧	0.76
			校舎	R	4	H9	577	新	-
		体育館	体育館	S	2	S56	690	旧	1.03
48	淵野辺東小学校	A	校舎	R	3	S57	1,876	旧	0.79
			校舎	R	3	H20	629	新	-
		B	校舎	R	3	S57	1,374	旧	0.63
		C	校舎	R	3	S57	1,818	旧	0.78
		体育館	体育館	S	2	S57	687	新	-
49	若松小学校	A	校舎	R	3	S58	1,381	新	-
		B	校舎	R	3	S58	1,598	新	-
		C	校舎	R	3	S58	1,336	新	-
		体育館	体育館	S	2	S58	686	新	-
50	新宿小学校	A	校舎	R	3	S59	1,070	新	-
		B	校舎	R	3	S59	2,317	新	-
		C	校舎	R	3	S59	1,247	新	-
		体育館	体育館	S	2	S59	702	新	-
51	当麻田小学校	A	校舎	R	3	S62	1,505	新	-
		B	校舎	R	3	S62	1,718	新	-
		C	校舎	R	3	S62	1,353	新	-
		体育館	体育館	S	2	S62	690	新	-
52	もえぎ台小学校	A	校舎	R	3	S51	2,314	旧	0.87
		B	校舎	R	3	S51	1,789	旧	0.71
			校舎	R	2	S51	582	旧	0.71
		C	校舎	R	2	H13	513	新	-
	体育館	体育館	S	2	S51	683	旧	1.03	
53	夢の丘小学校	A	校舎	R	4	H14	8,221	新	-
		体育館	体育館	R	1	H14	1,527	新	-
54	富士見小学校	A	校舎	R	3	H14	8,221	新	-
		体育館	体育館	R	2	H14	1,303	新	-
55	小山小学校	A	校舎	R	3	H15	9,588	新	-
		体育館	体育館	R	2	H15	1,434	新	-

番号	学校名	棟名	建物区分	構造 ( 1 )	階数	建築年	延べ面積 (㎡)	耐震基準 ( 2 )	Is値 Iw値 ( 3 )
56	川尻小学校	A	校舎	R	4	S48	3,385	旧	1.09
		B	校舎	R	2	S39	1,777	旧	0.96
		体育館	体育館	S	2	S54	1,081	旧	1.10
57	湘南小学校	A	校舎	R	3	S54	1,693	旧	1.63
		体育館	体育館	S	2	S55	574	旧	1.50
58	広陵小学校	A	校舎	R	3	S53	2,970	旧	1.02
		B	校舎	R	3	S58	1,776	新	-
59	広田小学校	体育館	体育館	S	2	S53	883	旧	1.50
		A	校舎	R	3	S57	4,532	新	-
60	中野小学校	体育館	体育館	R	1	S57	926	新	-
		A	校舎	R	3	S47	2,434	旧	0.76
61	根小屋小学校	B	校舎	R	3	S52	1,463	旧	0.80
		C	校舎	R	3	S56	1,131	旧	0.98
62	串川小学校	D	校舎	R	3	S61	402	新	-
		体育館	体育館	R	2	S59	965	新	-
63	津久井中央小学校	A	校舎	R	3	S51	2,348	旧	0.78
		B	校舎	R	3	S56	1,143	旧	0.67
64	鳥屋小学校	体育館	体育館	R	1	S60	957	新	-
		A	校舎	R	3	S50	1,975	旧	0.61
65	青野原小学校	B	校舎	R	4	S59	2,349	新	-
		体育館	体育館	S	2	S47	1,399	旧	0.97
66	青根小学校	A	校舎	R	3	S52	1,373	旧	0.72
		B	校舎	R	3	H2.	2,344	新	-
67	桂北小学校	体育館	体育館	R	2	S60	972	新	-
		A	校舎	R	3	S54	2,417	旧	0.62
68	千木良小学校	体育館	体育館	S	2	H3.	1,204	新	-
		A	校舎	R	3	H14	3,797	新	-
69	内郷小学校	A	校舎	W	2	S18	1,238	旧	1.12 4
		体育館	体育館	S	1	S44	264	旧	0.86
70	藤野北小学校	A	校舎	R	3	H7.	4,017	新	-
		体育館	体育館	R	2	H7.	1,041	新	-
71	藤野小学校	A	校舎	R	3	S63	2,163	新	-
		B	校舎	R	3	H9.	802	新	-
72	藤野南小学校	体育館	体育館	R	1	S62	1,020	新	-
		A	校舎	R	4	H6.	4,016	新	-
73	藤野南小学校	体育館	体育館	S	2	S53	968	旧	0.85
		A	校舎	R	3	S63	1,600	新	-
74	藤野小学校	A	校舎	R	3	S52	1,430	旧	0.91
		B	校舎	R	3	H19	705	新	-
75	藤野南小学校	体育館	体育館	R	2	H19	301	新	-
		体育館	体育館	R	2	H1.	834	新	-
76	藤野南小学校	A	校舎	R	2	S51	1,109	旧	0.86
		体育館	体育館	R	2	H2.	1,147	新	-

番号	学校名	棟名	建物区分	構造 ( 1 )	階数	建築年	延べ面積 (㎡)	耐震基準 ( 2 )	Is値 lw値 ( 3 )
73	相陽中学校	A	校舎	R	2	S54	1,716	旧	0.74
		B	校舎	R	3	S54	2,590	旧	0.86
		C	校舎	R	2	S59	838	新	-
		D	校舎	R	2	S43	507	旧	0.66
		E	校舎	R	3	H8.	924	新	-
		F	校舎	R	2	S45	814	旧	0.63
		体育館	体育館	S	2	S59	1,215	新	-
74	上溝中学校	A	校舎	R	3	S53	1,426	旧	0.72
		B	校舎	R	3	S49	2,191	旧	0.74
		C	校舎	R	3	S49	1,162	旧	0.74
		D	校舎	R	3	S55	1,570	旧	1.13
		E	校舎	R	3	S43	1,605	旧	0.96
				体育館	体育館	S	2	S59	1,233
75	田名中学校	A	校舎	R	3	S53	3,237	旧	0.78
		B	校舎	R	3	S51	1,801	旧	0.77
			校舎	R	3	S59	709	新	-
		C	校舎	R	3	S48	1,289	旧	0.81
		体育館	体育館	S	2	S62	1,222	新	-
76	大沢中学校	A	校舎	R	3	S55	2,026	旧	0.60
		B	校舎	R	2	S45	1,404	旧	0.74
			校舎	R	3	S50	630	旧	0.74
		C	校舎	R	3	S56	1,662	旧	0.76
		D	校舎	R	3	S53	1,187	旧	0.70
				体育館	体育館	S	2	S62	1,222
77	旭中学校	A	校舎	R	3	S50	2,683	旧	0.72
		B	校舎	R	3	S45	1,458	旧	0.71
		C	校舎	R	2	S54	1,374	旧	1.06
		D	校舎	R	2	S38	1,631	旧	0.76
				体育館	体育館	S	2	S60	1,210
78	大野北中学校	A	校舎	R	2	S36	1,286	旧	0.71
		B	校舎	R	2	S42	1,891	旧	0.86
		C	校舎	R	3	S47	2,186	旧	0.74
		D	校舎	R	3	S51	1,677	旧	0.84
				体育館	体育館	S	2	S61	1,222
79	大野南中学校	A	校舎	R	2	S39	2,215	旧	0.74
			校舎	R	2	S48	458	旧	0.72
		B	校舎	R	2	S36	1,188	旧	0.74
		C	校舎	R	2	S43	1,483	旧	0.72
		D	校舎	R	3	S46	3,144	旧	0.72
		体育館	体育館	S	2	S61	1,217	新	-
80	相模台中学校	A	校舎	R	2	S42	763	旧	0.72
		B	校舎	R	3	S42	1,290	旧	0.74
		C	校舎	R	3	S44	2,710	旧	0.73
		D	校舎	R	3	S49	1,401	旧	0.63
		E	校舎	R	2	S42	1,193	旧	0.74
				体育館	体育館	R	2	H2.	1,222
81	清新中学校	A	校舎	R	3	S46	2,297	旧	0.61
			校舎	R	3	S50	1,065	旧	0.61
		B	校舎	R	3	S46	2,245	旧	0.73
		C	校舎	R	4	S47	3,040	旧	0.74
		体育館	体育館	S	2	S63	1,222	新	-
82	上鶴間中学校	A	校舎	R	3	S46	1,460	旧	0.91
		B	校舎	R	3	S47	1,652	旧	0.90
		C	校舎	R	4	S48	2,327	旧	0.82
		D	校舎	R	3	S46	1,234	旧	1.00
		E	校舎	R	3	S49	1,310	旧	0.78
				体育館	体育館	R	2	H1.	1,222
83	麻溝台中学校	A	校舎	R	3	S48	2,516	旧	0.74
			校舎	R	3	S59	649	新	-
		B	校舎	R	4	S48	2,705	旧	0.99
		C	校舎	R	3	S56	1,684	旧	0.94
		体育館	体育館	R	2	H5.	1,514	新	-



番号	学校名	棟名	建物区分	構造 ( 1 )	階数	建築年	延べ面積 (㎡)	耐震基準 ( 2 )	Is値 Iw値 ( 3 )
84	共和中学校	A	校舎	R	3	S49	2,549	旧	0.82
		B	校舎	R	3	S49	2,230	旧	1.05
		C	校舎	R	4	S51	2,081	旧	0.89
		D	校舎	R	3	S58	658	新	-
		体育館	体育館	R	2	H9	1,582	新	-
85	緑が丘中学校	A	校舎	R	3	S50	2,705	旧	0.70
		B	校舎	R	3	S57	1,196	旧	0.99
		C	校舎	R	3	S50	2,060	旧	0.71
		D	校舎	R	3	S52	1,499	旧	0.71
		体育館	体育館	R	2	H10	1,512	新	-
86	大野台中学校	A	校舎	R	4	S50	3,557	旧	0.74
		B	校舎	R	4	S52	1,132	旧	0.91
			校舎	R	4	S57	711	旧	0.81
		C	校舎	R	3	S50	1,054	旧	0.71
			校舎	R	3	S56	1,330	旧	0.71
体育館	体育館	R	2	H6	1,392	新	-		
87	相武台中学校	A	校舎	R	3	S51	2,170	旧	0.72
		B	校舎	R	3	S57	1,193	旧	0.74
		C	校舎	R	3	S51	1,355	旧	0.77
		D	校舎	R	3	S51	1,300	旧	0.83
		E	校舎	R	4	S53	1,537	旧	0.77
		体育館	体育館	R	2	H15	1,596	新	-
88	谷口中学校	A	校舎	R	4	S52	3,352	旧	0.71
			校舎	R	3	S61	276	新	-
		B	校舎	R	2	S52	1,947	旧	1.05
			体育館	体育館	S	2	S52	931	旧
89	中央中学校	A	校舎	R	2	S53	1,145	旧	0.87
		B	校舎	R	3	S53	2,072	旧	0.71
			校舎	R	3	H3	482	新	-
		C	校舎	R	3	S58	842	新	-
		D	校舎	R	1	S53	443	旧	2.24
		E	校舎	R	1	S53	695	旧	2.86
体育館	体育館	S	2	S53	928	旧	0.89		
90	新町中学校	A	校舎	R	3	S54	2,839	旧	0.74
		B	校舎	R	3	S54	2,351	旧	0.73
		C	校舎	R	3	S54	1,012	旧	1.00
		体育館	体育館	S	2	S54	933	旧	1.60
91	弥栄中学校	A	校舎	R	4	S55	3,198	旧	0.74
			校舎	R	4	S57	1,820	旧	0.74
		B	校舎	R	4	S55	1,830	旧	0.68
			体育館	体育館	S	2	S55	950	旧
92	相原中学校	A	校舎	R	3	S55	3,678	旧	1.14
		B	校舎	R	3	S56	1,532	旧	0.72
		C	校舎	R	3	S55	1,802	旧	1.03
		体育館	体育館	S	2	S55	904	旧	0.89
93	上溝南中学校	A	校舎	R	3	S56	2,506	旧	0.94
		B	校舎	R	3	S56	1,734	旧	0.66
			校舎	R	3	S60	499	新	-
		C	校舎	R	3	S57	1,346	旧	1.15
体育館	体育館	S	2	S56	927	旧	0.89		
94	小山中学校	A	校舎	R	3	S58	1,813	新	-
		B	校舎	R	4	S58	2,627	新	-
		C	校舎	R	3	S58	1,891	新	-
		体育館	体育館	S	2	S58	916	新	-
95	若草中学校	A	校舎	R	3	S58	2,764	新	-
		B	校舎	R	4	S58	3,190	新	-
		体育館	体育館	S	2	S58	930	新	-
96	由野台中学校	A	校舎	R	3	S58	3,621	新	-
		B	校舎	R	4	S58	1,835	新	-
			校舎	R	4	S60	738	新	-
体育館	体育館	S	2	S58	930	新	-		
97	内出中学校	A	校舎	R	4	S59	4,217	新	-
		B	校舎	R	4	S59	2,296	新	-
		体育館	体育館	S	2	S59	1,220	新	-

番号	学校名	棟名	建物区分	構造 ( 1 )	階数	建築年	延べ面積 (㎡)	耐震基準 ( 2 )	Is値 lw値 ( 3 )
98	鵜野森中学校	A	校舎	R	3	S59	3,297	新	-
		B	校舎	R	4	S59	1,891	新	-
			校舎	R	4	S61	700	新	-
		体育館	体育館	S	2	S59	1,220	新	-
99	東林中学校	A	校舎	R	3	S60	3,057	新	-
		B	校舎	R	3	S60	2,762	新	-
		体育館	体育館	S	2	S60	1,220	新	-
100	相模丘中学校	B	校舎	R	3	S37	2,069	旧	1.07
		A	校舎	R	4	S52	2,463	旧	0.76
			校舎	R	4	S58	1,608	旧	0.96
		体育館	体育館	R	2	S56	1,311	旧	1.75
101	中沢中学校	B	校舎	R	3	S61	2,883	新	-
		A	校舎	R	3	S61	1,658	新	-
		体育館	体育館	R	2	S61	1,459	新	-
102	中野中学校	A	校舎	R	3	S54	1,278	旧	0.89
		B	校舎	R	4	S63	2,041	新	-
		C	校舎	R	4	S61	3,069	新	-
		体育館	体育館	S	2	S45	951	旧	0.92
103	串川中学校	A	校舎	R	4	S58	4,962	新	-
		体育館	体育館	R	2	S61	1,113	新	-
104	鳥屋中学校	A	校舎	R	3	S60	2,387	新	-
		体育館	体育館	R	2	S61	991	新	-
105	青野原中学校	A	校舎	R	3	H18	1,455	新	-
		体育館	体育館	R	2	H10	1,306	新	-
106	青根中学校	A	校舎	R	3	S60	2,111	新	-
		体育館	体育館	R	2	H3.	1,079	新	-
107	北相中学校	A	校舎	R	3	S54	2,788	旧	0.72
			校舎	R	3	S56	350	旧	0.72
		体育館	体育館	R	1	S55	1,118	旧	1.32
108	内郷中学校	A	校舎	R	3	S62	3,413	新	-
		体育館	体育館	S	1	S62	988	新	-
109	藤野中学校	A	校舎	R	3	S47	2,275	旧	0.71
			校舎	R	2	S47	1,002	旧	0.83
		B	校舎	S	2	H2.	188	新	-
			体育館	体育館	R	2	S50	1,139	旧

【幼稚園】

番号	学校名	棟名	建物区分	構造 ( 1 )	階数	建築年	延べ面積 (㎡)	耐震基準 ( 2 )	Is値 ( 3 )
1	城山幼稚園	園舎	園舎	R	2	S49	492	旧	0.66
2	相模湖幼稚園	園舎	園舎	S	1	S49	659	旧	0.80
3	ふじの幼稚園	園舎	園舎	W	1	H5	738	新	-