

第2条関係

電線共同溝 入 溝 日 誌
(年 月 日入溝分)

現場責任者
入溝責任者

1. 入溝状況

入溝目的	1 作業	2 工事	(その他の場合具体的に記入)
	3 巡回	4 その他	
入溝時間	午前 午後		天候
	入 溝 主 務 者		立 会 者
入溝者	入溝責任者		道路管理者
	火気責任者		通信関係者
			電力関係者
			関係者
			関係者

2. 特記事項

3. チェックリスト

区分	NO	項 目	確認
事前事項	1	敷設等工事届出書は出したか	
	2	電線共同溝入溝(巡視・点検)届は出したか	
	3	火気使用の承認を受けたか	
	4	必要な立会者に立会要請したか	
	5		
一般事項	1	鍵貸出簿に記入したか	
	2	保安帽、作業服等の安全装備したか	
	3	非常用の灯具を準備したか	
	4	開口部の保安施設、要員は確保したか	
	5	他の占用物件等に損害を与えなかったか	
	6	禁煙を守ったか	
	7	機材を構内に放置していないか	
	8	継続工事の機材が整理されているか	
	9	作業終了時に作業区域の清掃をしたか	
	10	作業終了時に溝蓋の施錠をしたか	
	11	入溝日誌に記入漏れはないか	
	12	鍵を返納したか	
特殊事項	1	酸素測定器を準備したか	
	2	非常用消火器を準備したか	
	3	空気呼吸器を準備したか	
	4	防火シートを準備したか	

4. 道路管理者特記事項

【市処理欄】

課長	担当課長	副主幹	担当者	合議

確認者