

別記様式第2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

| 名 称 | 〇〇〇ビル | | 防 火 管 理 者 | 〇〇 〇〇 | |
|-------------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------|--|
| 所 在 地 | 相模原市〇〇区〇〇〇 〇丁目〇番〇号 | | 点検実施 責 任 者 | 〇〇 〇〇〇 | |
| 点検種別 | 機器点検・総合点検（設備等設置維持計画による点検） | 点検年月日 | 〇〇年〇〇月〇〇日～〇〇年〇〇月〇〇日 | | |
| 設 備 名 | 点 検 結 果 | | 措 置 内 容 | 立 会 者 | |
| | 判 定 | 不良内容 | | | |
| 消火器具 | 良・不良 | 1、2階飲食店内粉末消火器未設置 | 1階飲食店内に粉末消火器設置済み（〇月〇日） | 〇〇〇 〇〇 | |
| スプリンクラー設備 | 良・不良 | | | 同上 | |
| 自動火災報知設備 | 良・不良 | 3階事務室内煙感知器（No. 〇）及び4階事務室内煙感知器（No. △）作動不良 | 3階事務室内の煙感知器（No.〇）交換済み（〇月〇日） | 同上 | |
| 避難器具 | 良・不良 | | | 同上 | |
| 誘導灯及び誘導標識 | 良・不良 | | | 同上 | |
| 連結送水管（共同住宅用連結送水管） | 良・不良 | | | 同上 | |

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その2)

| 設 備 名 | 点 検 結 果 | | 措 置 内 容 | 立 会 者 |
|---------------------------|---------|------|---------|-------|
| | 判 定 | 不良内容 | | |
| 非常コンセント設備（共同住宅用非常コンセント設備） | ○良・不良 | | | 同上 |
| 非常電源（自家発電設備） | ○良・不良 | | | 同上 |
| 配線 | ○良・不良 | | | 同上 |
| | 良・不良 | | | |
| | 良・不良 | | | |
| | 良・不良 | | | |
| | 良・不良 | | | |
| | 良・不良 | | | |
| | 良・不良 | | | |
| | 良・不良 | | | |
| | 良・不良 | | | |
| | 良・不良 | | | |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。