

# 現場説明書

【修繕名】 市立田名中学校外3校屋内運動場高天井照明LED化改修修繕

## 1 共通事項

本現場説明書の選択事項については、☑の付いたものを適用する。

## 2 設計図書の適用

設計図書の適用順位は、原則として次のとおりとする。また、下記で選択した各標準仕様書等の「用語の定義」「書面」の文中「署名又は押印された文書」とあるのは、「文書の真正性が確認された文書」と読み替えるものとする。

(1) 質問回答書((2)から(5)までに対応するもの)

(2) 現場説明書

(3) 修繕仕様書

(4) 図面

(5) 公共建築工事標準仕様書(令和4年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

公共建築改修工事標準仕様書(令和4年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

☑ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和4年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

☑ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和4年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和4年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和4年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

建築物解体工事共通仕様書(令和4年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

建築工事標準詳細図(令和4年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修

☑ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和4年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修

公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(令和4年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修

## 3 施工条件の明示

明示された条件が現場状況、関係機関等の協議により異なる場合は別途協議とする。

明 示 事 項					
(1) 影響を受ける他の修繕 ア 別途契約の関連修繕  イ 本修繕に近接ないし競合して予定している修繕				対象 有	対象 無 ☑  ☑
分類	他修繕の名称	発注機関	影響を受ける箇所	影響を受ける期間	影響を受ける時間

明 示 事 項

(2) 施工項目

項目	内容
<input checked="" type="checkbox"/> ア 施工時間 <input type="checkbox"/> イ 概成工期 <input checked="" type="checkbox"/> ウ 施工方法・手順 <input type="checkbox"/> エ 仮設・搬入路 <input checked="" type="checkbox"/> オ 関係機関との協議 <input type="checkbox"/> カ 工事説明会の実施 <input type="checkbox"/> キ 安全配慮 <input type="checkbox"/> ク 環境配慮(騒音・振動等) <input checked="" type="checkbox"/> ケ 施設管理者との調整	ア、ケ 作業日については、卒業式や終業式等に支障が出ないよう事前に学校及び監督員と協議すること。 ウ 高天井照明(アリーナ)の器具交換完了後、照度測定を行うこと。 オ 官公庁等への届け出が必要とされる設備がある場合、届出申請を行うこと。

(3) 修繕用地等について

ア 本修繕に関わる用地

☒ 市有地です

市有地ではありません

敷地位置	面積	所管・所有者	使用条件
市立田名中学校 中央区田名5250-1	23,338㎡	相模原市	修繕完了後、傷んだ箇所があれば、現状復旧を行うこと
市立大沢中学校 緑区大島1800	23,658㎡	相模原市	修繕完了後、傷んだ箇所があれば、現状復旧を行うこと
市立共和中学校 中央区共和1-3-10	20,023㎡	相模原市	修繕完了後、傷んだ箇所があれば、現状復旧を行うこと
市立内郷中学校 緑区寸沢嵐2742-4	23,961㎡	相模原市	修繕完了後、傷んだ箇所があれば、現状復旧を行うこと

(4) 引渡し物品について

完成時に以下を提出すること。

- ・竣工図データ(JWW及びPDF) 1部
- ・機器完成図、各種保証書 1部
- ・各種検査書及び成績書 1部
- ・官庁関係届出書類 1部